


Obdelovalec(ka)  
Telefon  
Faks  
e-Mail

## PRALNICA / Enostranski izpis



Višina prostora: 3.900 m, Višina montaže: 3.900 m, Faktor vzdrževanja: 0.80 Vrednost v Lux, Merilna palica 1:71

Površina	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Osvetljena površina	/	273	171	348	0.628
Tla	20	234	171	290	0.729
Strop	70	70	59	77	0.848
Stene (4)	50	167	66	291	/

**Osvetljena površina:**

Višina: 0.850 m  
Raster: 32 x 32 Točke  
Obrobje: 0.000 m

**UGR**

Leva stena  
Spodnja stena  
(CIE, SHR = 0.25.)

Dolžine-

22  
21

Precno

21  
20

k osi svetilke

**Kosovnica svetilk**

Št.	Kos	Oznaka (Faktor korekture)	$\Phi$ (Svetilka) [lm]	$\Phi$ (Žarnice) [lm]	P [W]
1	6	Intra 5.9054.2541.5 Astor 2x54W T16 G5 IP65 EB (1.000)	3697	8900	114.5
Skupaj:			22183	53400	687.0

Specifična zaključna vrednost:  $16.01 \text{ W/m}^2 = 5.87 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Osnovna površina:  $42.90 \text{ m}^2$ )